

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.00503

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007178

Общество с ограниченной ответственностью «Трест-М». ОГРН: 1065047036196. Место нахождения: 141402, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Маяковского, д.13, кв.120. Фактический адрес: 141554, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Кривцово, терр. ТРАНСАГРОЭКСПОРТ. Телефон: +7 (916)214-6096. Факс: +7 (916)214-6096. Адрес электронной почты: trestm@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Трест-М». Место нахождения: 141402, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Маяковского, д.13, кв.120. Фактический адрес: 141554, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Кривцово, терр. ТРАНСАГРОЭКСПОРТ. Телефон: +7 (916)214-6096. Факс: +7 (916)214-6096. Адрес электронной почты: trestm@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стеклопластик толщиной до 4 мм на основе трудногорючего связующего Аркпол 40 (ТУ 2226-003-93669807-2016) и отвердителя Бутанокс М-50, изготовленный по «Инструкции по изготовлению стеклопластика методом контактного формования» ООО «Трест-М». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22 9600

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94, группа горючести - ТГ по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3, группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18, группа токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/М642-ФЗ от 18.04.2016 г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7470-АО от 25.03.2016 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.04.2016 по 19.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

  
подпись

Г.С. Габриэлян  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

  
подпись

А.В. Марутаев  
инициалы, фамилия

